

آلومنیوم فولاد روکش دار

Standard : DIN 48204, BS215

Rated Voltage : 20KV

Construction :

conductor: Aluminum

supporter : galvanized steel

insulation : xlpe

استاندارد: DIN 48204 , BS215

ولتاژ اسمی: 20KV

ساختمان :

هادی : آلومنیوم

نگهدارنده : فولاد گالوانیزه

عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده



Code name	nominal cross section			Construction		Overall dia.	Weight			Max. conductor resistance at 20°C	Nominal breaking load	Current capacity		Zinc coating	Thickne ss	Overall dia.	Weight	Standard
	AL.	ST.	ALL	AL.	ST.		AL.	ST.	ALL									
	mm²	mm²	mm²	mm	mm	mm	Kg/k m	Kg/km	Kg/k m	Ω/km	N	A		gr/m²	mm	mm	Kg/km	
fox	36.66	6.11	42.77	6*3.02	1*2.79	7.80	101	48	149	0.7827	13200	147	93	240	2.3	12.4	214	BS215
mink	63.18	10.53	73.71	6*3.88	1*3.66	10	173	83	257	0.4541	21800	103-174		285-321	2.3	14.6	333	BS215
dog	105	13.5	118.5	6*5.07	7*1.57	13	288	106	394	0.2733	32700	278	153	200	2.3	17.7	493	BS215
hyena	105.8	20.44	126.2	7*4.68	7*1.93	13.5	295	161	456	0.2712	40900	287	155	238-256	2.3	18	561	BS215

نشانی: مشهد، بزرگراه آسیایی، شهرک صنعتی طوس، بلوار تلاش شمالی، خیابان دهم صندوق پستی: 147-157/91895

تلفن: 0511-5413277 / فاکس: 0511-5411500