

کابل کنترل قابل انعطاف

Standard : ISIRI 3569, IEC 60502 , VDE 0271

Rated Voltage : 0.6/1Kv

Construction:

Conductor: Annealed Copper Conductors

Insulation: PVC Insulation

Black PVC Sheath

Application : For control panel

Indoors , Outdrs , Under Ground .

Where Mechanical Damage Is Not Expected

استاندارد : ISIRI 3569, IEC 60502 , VDE 0271

ولتاژ اسمی : 0.6/1 Kv

ساختمان :

هادی : از جنس مس نرم شده

عایق : از جنس پی وی سی

غلاف : از جنس پی وی سی برنگ مشکی

مواد مصرف : برای نصب در تابلوهای کنترل و ساختمانها

داخل و یا بیرون ساختمان ، زیر زمین

هنگامی که احتمال صدمات مکانیکی کم است

® copyright Mashhad Wire and Cable co.



Nominal Cross Section	No.Of Strands × Dia	Insulation Thicknes	Sheath Thikness	Overall Dia	Max.Of Conductor Resistance At 20 °C	Weight
mm ²	mm	mm	mm	mm	(Ω /Km)	Kg/Km
7×0.75	24×0.20	0.6	1.0	10	26	122
12×0.75	24×0.20	0.6	1.1	13	26	193
18×0.75	24×0.20	0.6	1.3	15	26	275
7×1	32×0.20	0.6	1.0	10.5	19.5	145
12×1	32×0.20	0.6	1.2	13.5	19.5	232
18×1	32×0.20	0.6	1.3	16	19.5	340
25×1	32×0.20	0.6	1.5	19.3	19.5	470
34×1	32×0.20	0.6	1.7	22	19.5	625
50×1	32×0.20	0.6	1.9	25.5	19.5	905
61×1	32×0.20	0.6	2.1	27.5	19.5	1090
7×1.5	30×0.25	0.7	1.2	11.5	13.3	190
12×1.5	30×0.25	0.7	1.3	14.5	13.3	320
18×1.5	30×0.25	0.7	1.5	17.5	13.3	470
25×1.5	30×0.25	0.7	1.8	21	13.3	660
34×1.5	30×0.25	0.7	2.0	23.5	13.3	890
50×1.5	30×0.25	0.7	2.2	28	13.3	1280
61×1.5	30×0.25	0.7	2.4	30	13.3	1560
7×2.5	50×0.25	0.8	1.3	13.5	7.98	300
12×2.5	50×0.25	0.8	1.5	18	7.98	490
18×2.5	50×0.25	0.8	1.8	22	7.98	740

نشانی : مشهد، بزرگراه آسیایی، شهرک صنعتی طوس، بلوار تلاش شمالی، خیابان دهم صندوق پستی: ۹۱۸۹۵/۱۵۷-۱۴۷

تلفن: ۰۵۱۱-۵۴۱۳۲۷۷ / فاکس: ۰۵۱۱-۵۴۱۱۵۰۰

www.mashadcable.com / info@mashadcable.com