

کابل خود نگهدار شش رشته

SCORE Self supporting aerial cable (aerial bundled cable)

سه فاز و یک نول و یک روشنایی و یک مهار

Standard :BS 7870

استاندارد: BS 7870

Rated Voltage : 0.6/1KV

ولتاژ اسمی: 0.6/1KV

Construction :

ساختمان :

Phase/lighting conductor : stranded aluminum (class 2)

هادی فاز/روشنایی : آلومینیوم تابیده شده کلاس 2

null conductor : stranded aluminum (class 2)

هادی نول : آلومینیوم تابیده شده کلاس 2

Insulation :black xlpe

عایق : پلی اتیلن کراسلینک مشکی

support : stranded steel

مهار : رشته های فولادی

Support insulation : black HDPE or black xlpe

عایق مهار : پلی اتیلن کراسلینک یا پلی اتیلن سنگین مشکی



سایز	تعداد رشته های هادی × قطر رشته های نامی				ضخامت عایق				میانگین ابعاد خارجی	وزن تقریبی	حد پارگی
	فاز	نول	روشنایی	نگهدارنده	فاز	نول	روشنایی	نگهدارنده			
nominal cross section	No . of strand × dia				Insulation thickness				Overall diameter	Weight	Breaking load
mm ²	mm				mm				mm	Kg/km	N
3*25+25+16+16	7*2.16	7*2.16	7*1.74	7*1.57	1.3	1.3	1.1	1	23.7	550	38000
3*35+16+25+25	7*2.57	7*1.74	7*2.16	7*1.93	1.3	1.1	1.3	1.1	26	702	52000
3*35+25+16+25	7*2.57	7*2.16	7*1.74	7*1.93	1.3	1.3	1.1	1.1	26	713	52000
3*35+16+16+16	7*2.57	7*1.74	7*1.74	7*1.57	1.3	1.1	1.1	1	24.5	610	741000
3*35+16+16+25	7*2.57	7*1.74	7*1.74	7*1.93	1.3	1.1	1.1	1.1	25.2	670	50000
3*35+25+16+16	7*2.57	7*2.16	7*1.74	7*1.57	1.3	1.3	1.1	1	25.3	640	43000
3*50+35+16+25	7*3	7*2.57	7*1.74	7*1.93	1.5	1.3	1.1	1.1	29	860	54000
3*50+35+25+25	7*3	7*2.57	7*2.16	7*1.93	1.5	1.3	1.3	1.1	30	910	62000
3*50+16+16+16	7*3	7*1.74	7*1.74	7*1.57	1.5	1.1	1.1	1	27	740	47600
3*50+25+16+16	7*3	7*2.16	7*1.74	7*1.57	1.5	1.3	1.1	1	28	770	48500
3*70+50+35+25	19*2.16	7*3	7*2.57	7*1.93	1.5	1.5	1.3	1.1	33.4	1134	70000
3*95+50+16+16	19*2.54	7*3	7*1.74	7*1.57	1.7	1.5	1.1	1	34.6	1290	75000
3*95+50+25+16	19*2.54	7*3	7*2.16	7*1.57	1.7	1.5	1.3	1	35.3	1295	75500
3*95+70+25+25	19*2.54	19*2.16	7*2.16	7*1.93	1.7	1.5	1.3	1.1	37	1400	88000
3*70+50+25+25	19*2.16	7*3	7*2.16	7*1.93	1.5	1.5	1.3	1.1	32.8	1100	73000
3*95+70+16+25	19*2.54	19*2.16	7*1.74	7*1.93	1.7	1.5	1.3	1.1	36	1380	87000
4*25+16+16	7*2.16	7*2.16	7*1.74	7*1.57	1.3	1.3	1.1	1	23.6	548	38000
4*35+16+16	7*2.57	7*2.57	7*1.74	7*1.57	1.3	1.3	1.1	1	25.9	670	44000
4*50+16+16	7*3	7*3	7*1.74	7*1.57	1.5	1.5	1.1	1	29	845	52000
4*70+16+16	19*2.16	19*2.16	7*1.74	7*1.57	1.5	1.5	1.1	1	32.2	1073	65000

سایر	تعداد رشته های هادی × قطر رشته های نامی				ضخامت عایق				میانگین ابعاد خارجی	وزن تقریبی	حد پارگی
	فاز	نول	روشنایی	نگهدارنده	فاز	نول	روشنایی	نگهدارنده			
nominal cross section	No . of strand × dia				Insulation thickness				Overall diameter	Weight	Breaking load
mm ²	mm				mm				mm	Kg/km	N
4*35+25+16	7*2.57	7*2.57	7*2.16	7*1.57	1.3	1.3	1.3	1	27.5	740	46000
4*50+25+25	7*3	7*3	7*2.16	7*1.93	1.5	1.5	1.3	1.1	30.5	937	62000
4*70+25+25	19*2.16	19*2.16	7*2.16	7*1.93	1.5	1.5	1.3	1.1	33.7	1165	75000
4*50+35+25	19*1.82	7*3	7*2.57	7*1.93	1.5	1.5	1.3	1	31	985	65000
4*70+25+35	19*2.16	19*2.16	7*2.57	7*1.93	1.5	1.5	1.3	1.1	34.2	1200	77000
4*50+16+25	7*3	7*3	7*1.74	7*1.93	1.5	1.5	1.1	1.1	29.7	905	62600
4*70+16+25	19*2.16	19*2.16	7*1.74	7*1.93	1.5	1.5	1.1	1.1	32.9	1135	74900
4*95+35+25	19*2.54	19*2.54	7*2.57	7*1.93	1.7	1.7	1.3	1.1	38.5	1530	95000
3*70+35+25+25	19*2.16	7*2.57	7*1.74	7*1.57	1.5	1.3	1.1	1	31	970	59000
3*50+25+16+16	7*3	7*2.57	7*1.74	7*1.57	1.5	1.3	1.1	1	28	800	50000
3*50+25+16+25	7*3	7*2.16	7*1.74	7*1.93	1.5	1.3	1.1	1.1	28.3	830	58500
3*50+35+16+25	7*3	7*2.57	7*1.74	7*1.93	1.5	1.3	1.1	1.1	28.8	862	60000
3*70+50+16+25	19*2.16	7*3	7*1.74	7*1.93	1.5	1.5	1.1	1	32	1100	71000
3*70+50+16+25	19*2.16	7*3	7*1.74	7*1.93	1.5	1.5	1.1	1	32	1100	73000
3*70+50+16+16	19*2.16	7*3	7*1.74	7*1.57	1.5	1.5	1.1	1	31.4	1040	62000