

کابل ابزار دقیق

Standard : BS 5308

Rated Voltage : 300/500Kv

Insulation: PVC Insulation

PVC Sheath

Application: Used in cases where high accuracy is required

استاندارد: BS 5308

ولتاژ اسمی : 300/500 Kv

عایق: از جنس پی وی سی

روکش: از جنس پی وی سی

مصرف در مواردی که نیاز به دقت بالایی می باشد



Nominal Cross Section	No.Of Strands × Dia	No.Of Core Or Pair		Insulation Thickness	Bedding Thickness		Size Of Armour Wire		Sheath Thickness		Mean Overall .Dia	
		Multi Core	Multi Pair		Multi Core	Multi Pair	Multi Core	Multi Pair	Multi Core	Multi Pair	Multi Core	Multi Pair
mm ²	mm	---	---	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0.5	16×0.20	2	1	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	1.3	1.3	10.4	10.4
0.5	16×0.20	3	2	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	1.3	1.3	10.7	11.3
0.5	16×0.20	4	5	0.6	0.8	1.1	0.9	0.9	1.3	1.5	11.3	16.9
0.5	16×0.20	6	10	0.6	0.9	1.2	0.9	1.25	1.4	1.6	12.9	21.9
0.5	16×0.20	10	15	0.6	1.1	1.3	0.9	1.6	1.5	1.7	15.7	25.4
0.5	16×0.20	20	20	0.6	1.2	1.3	1.25	1.6	1.6	1.8	19.6	28.1
0.75	24×0.20	2	1	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	1.3	1.3	10.7	10.7
0.75	24×0.20	3	2	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	1.3	1.4	11.1	11.9
0.75	24×0.20	4	5	0.6	0.8	1.2	0.9	1.25	1.4	1.5	11.9	18.8
0.75	24×0.20	6	10	0.6	0.9	1.3	0.9	1.6	1.4	1.7	13.5	24.3
0.75	24×0.20	10	15	0.6	1.1	1.3	0.9	1.6	1.5	1.8	16.5	27.2
0.75	24×0.20	20	20	0.6	1.2	1.5	1.25	1.6	1.6	1.8	20.7	30.3
1.5	7×0.52	2	1	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	1.4	1.4	11.9	11.9
1.5	7×0.52	3	2	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	12.5	13.3
1.5	7×0.52	4	5	0.6	0.9	1.2	0.9	1.25	1.4	1.6	13.3	21.1
1.5	7×0.52	6	10	0.6	1.1	1.3	0.9	1.6	1.4	1.8	15.3	27.4
1.5	7×0.52	10	15	0.6	1.2	1.5	1.25	1.6	1.6	1.9	19.4	31.2
1.5	7×0.52	20	20	0.6	1.3	1.5	1.6	1.6	1.7	2.0	24.3	34.7

کابل‌های ابزار دقیق بدون اسکرین اختصاصی زوج‌ها

نشانی: مشهد، بزرگراه آسیایی، شهرک صنعتی طوس، بلوار تلاش شمالی، خیابان دهم صندوق پستی: ۹۱۸۹۵/۱۵۷-۱۴۷

تلفن: ۰۵۱۱-۵۴۱۳۲۷۷ / فاکس: ۰۵۱۱-۵۴۱۱۵۰۰

www.mashadcable.com / info@mashadcable.com