

کابل کنترل غیر قابل انعطاف

Standard : ISIRI 3569, IEC 60502 , VDE 0271

Rated Voltage : 0.6/1Kv

Construction:

Conductor: Annealed Copper Conductors

Insulation: PVC Insulation

Black PVC Sheath

Application : For Fixed Installation In Water

Indoors , Outdoors , Under Ground

Where Mechanical Damage Is Not Expected

استاندارد: ISIRI 3569, IEC 60502 , VDE 0271

ولتاژ اسمی : 0.6/1 Kv

ساختمان :

هادی : از جنس مس نرم شده

عایق : از جنس پی وی سی

غلاف : از جنس پی وی سی برنگ مشکی

مواد مصرف : برای نصب ثابت در آب

داخل و یا بیرون ساختمان ، زیر زمین

هنگامی که احتمال صدمات مکانیکی کم است

® copyright Mashhad Wire and Cable co.



Nominal Cross Section	No.Of Strands × Dia	Insulation Thicknes	Sheath Thickness	Overall Dia	Max.Of Conductor Resistance At 20 °C	Weight
N*mm ²	mm	mm	mm	mm	(Ω /Km)	Kg/Km
7×1.5	1×1.38	0.8	1.8	13	12.1	255
10×1.5	1×1.38	0.8	1.8	16.2	12.1	332
12×1.5	1×1.38	0.8	1.8	16.6	12.1	385
14×1.5	1×1.38	0.8	1.8	17.5	12.1	435
16×1.5	1×1.38	0.8	1.8	18.2	12.1	482
19×1.5	1×1.38	0.8	1.8	19.4	12.1	550
21×1.5	1×1.38	0.8	1.8	20.1	12.1	600
24×1.5	1×1.38	0.8	1.8	22.4	12.1	675
30×1.5	1×1.38	0.8	1.8	24.5	12.1	814
40×1.5	1×1.38	0.8	1.8	26.5	12.1	1085
7×2.5	1×1.78	0.8	1.8	15	7.41	340
10×2.5	1×1.78	0.8	1.8	18.5	7.41	480
12×2.5	1×1.78	0.8	1.8	19.5	7.41	545
14×2.5	1×1.78	0.8	1.8	20.5	7.41	615
16×2.5	1×1.78	0.8	1.8	21.3	7.41	700
19×2.5	1×1.78	0.8	1.8	22.2	7.41	800
21×2.5	1×1.78	0.8	1.8	23.5	7.41	875
24×2.5	1×1.78	0.8	1.8	26.5	7.41	980
30×2.5	1×1.78	0.8	1.8	28	7.41	1150
40×2.5	1×1.78	0.8	1.8	31	7.41	1500

نشانی : مشهد، بزرگراه آسیایی، شهرک صنعتی طوس، بلوار تلاش شمالی، خیابان دهم صندوق پستی: ۹۱۸۹۵/۱۵۷-۱۴۷

تلفن: ۰۵۱۱-۴۱۳۲۷۷ / فاکس: ۰۵۱۱-۴۱۱۵۰۰

www.mashadcable.com / info@mashadcable.com